

(우) 12106 경기도 남양주시 순화공로 249, N동 12층
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문중전

발 음 : 경기 남양주시 화도읍 수레로 1259
화도체육문화센터 수질검사담당자 귀하

출력일시 2026.03.05

12178

수질검사성적서

수신 : 화도체육문화센터

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT26030500015

「수도법 시행규칙」 제23조 및 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT26-01486	접수일	2026년 2월 25일	발급일	2026년 3월 5일
의뢰인	상호(명칭) : 화도체육문화센터, 성명(대표자) :			시료채취 및 봉인자	
시료명	급수관수			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(급수관수 수질검사)(신규)			성명	최준영
채수장소	경기 남양주시 화도읍 수레로 1259 (1층 화장실)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2026년 2월 25일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
탁도	1 NTU 이하	0.11
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	8.0
색도	5도이하	불검출
철	0.3 mg/L이하	불검출
납	0.01 mg/L이하	불검출
동(구리)	1 mg/L이하	불검출
아연	3 mg/L이하	0.008
종합결과	적합	
수질기준초과항목		

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사

