

(우) 12106 경기도 남양주시 순화궁로 249, N동 12층  
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)  
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문종전

받 음 : 경기 남양주시 와부읍 월문천로 51  
와부체육문화센터 수질검사담당자 귀하

출력일시 2025.10.16

12212

## 수 질 검 사 성 적 서

수신 : 와부체육문화센터

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT25101600005

귀하게서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

### 1. 시료내용

접수번호	WT25-09861	접 수 일	2025년 10월 13일	발 급 일	2025년 10월 16일
의뢰인	상호(명칭) : 와부체육문화센터, 성명(대표자) :			시료채취 및 봉인자	
시료명	수영장 수영조목수			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	체육시설 수영장업의 수질검사(신규)			성명	최준영
채수장소	경기 남양주시 와부읍 월문천로 51 (1층 화장실)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2025년 10월 13일	의뢰근거	

### 2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
유리잔류염소	0.4mg/L부터 1.0mg/L까지의 범위 내이어야 한다	0.58
수소이온농도	5.8 ~ 8.6	8.2
탁도	1.5 NTU 이하	0.17
과망간산칼륨소비량	12 mg/L이하	0.8
총대장균군	10mL들이 시험대상육수 5개중 양성이 2개 이하이어야 한다	0
비소	0.05 mg/L이하	불검출
수은	0.007 mg/L이하	불검출
알루미늄	0.5 mg/L이하	0.12
결합잔류염소	0.5 mg/L이하	0.37
종합결과	적합	
수질기준초과항목		

끝.

복사본 COPY

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적이외에는 사용할 수 없습니다.  
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com